

## Brandschutz an Schulen

### 22 Schulstandorte,

davon **17** Schulstandorte mit entsprechenden brandschutztechnischen Ausstattungen  
davon **5** mit brandschutztechnischen Mängeln - Brandschutzkonzepte liegen aktuell vor.

Schule	brandschutztechnische Mängel	Beantragungen für Sanierungen über Förderprogramme	Bescheide/ Entscheidungen	Haushaltsmittel 2018 ff für Brandschutzmaßnahmen geplant
Gymnasium Hildebrand	keine rauchfreien Treppenhäuser vorhanden alte Hausalarmanlage alte Sicherheitsbeleuchtung	Stark III -EFFRE - Sanierung einschl. Brandschutz	Feb./ März 2019	150 T€
SKS Bismark	keine rauchfreien Treppenhäuser vorhanden keine Rauch- und Wärmeabzugsanlagen alte Hausalarmanlage alte Sicherheitsbeleuchtung	Schulinfrastruktur Sanierung einschl. Brandschutz	Kreistag 13.09.2018	313 T€
SKS Komarow	keine rauchfreien Treppenhäuser vorhanden alte Hausalarmanlage	Schulinfrastruktur Sanierung einschl. Brandschutz	Kreistag 13.09.2018	105 T€
SKS Goldbeck	keine rauchfreien Treppenhäuser vorhanden alte Hausalarmanlage Elektro-UV in Fluren	Stark III - ELER - Sanierung einschl. Brandschutz	Feb./ März 2019	350 T€
GS Tangerhütte	keine rauchfreien Treppenhäuser vorhanden alte Hausalarmanlage Elektro-UV in Fluren	Stark III - ELER - Sanierung einschl. Brandschutz	Feb./ März 2019	500 T€